



MUNICIPIUL PAȘCANI

loc. Pașcani, str. Ștefan cel Mare, nr.16, județ Iași

Grup. Tehnic Lucretia
20.05
2016.

E.ON Distribuție România SA

Acces la rețea
Pandurilor 42
540554 Târgu Mureș
www.eon-romania.ro

Veronica Mezo
T +40-0365 403 642

Veronica Mezo@eon-romania.ro

Abreviere: RA

Tîrgu Mureș, 12.04.2016

**Informare studiu tehnico-economic
Nr. 872**

Stimate solicitant /Stimați solicitanți,

Urmare a solicitării/ solicitărilor dumneavoastră de alimentare cu gaze naturale a imobilului/ imobilelor din loc. **Pașcani, str. Libertății, nr. , județ Iași**, E.ON Distribuție România S.A. a efectuat studiul tehnico-economic pentru evaluarea condițiilor privind asigurarea accesului la sistemul de distribuție, conform prevederilor Ordinului A.N.R.E 104/09.07.2015 pentru aprobarea *Procedurii privind elaborarea studiului tehnico-economic în vederea realizării obiectivelor din sectorul gazelor naturale.*

Soluția de alimentare presupune realizarea extinderii conductei de distribuție.

Pentru extinderea conductei este necesar:

- țevă **PE100 SDR11**, de diametru **90 mm - 300 m**

Valoarea estimată a investiției este de **28,226.75 lei** (inclusiv TVA).

Conform acestui studiu vă informăm că investiția nu este economic justificată pentru compania noastră.

Realizarea conductei poate fi făcută prin încheierea prealabilă a unui contract de asociere cu E.ON Distribuție România S.A. Prin acest contract, dumneavoastră veți asigura proiectarea și execuția conductei, alegând o firmă autorizată ANRE în acest sens; compania noastră va asigura evaluarea tehnico-economică a documentației tehnice, recepția și punerea în funcțiune și va acorda asistență tehnică pe toată perioada derulării lucrărilor, conform Legii 123/2012 – cu modificări și completări ulterioare. Serviciile de asistență tehnică vor fi prestate contra cost.

Obiectivele/conductele puse în funcțiune vor fi preluate în folosință de către

E.ON Distribuție România S.A. în baza unui contract de comodat.

Pentru realizarea instalației de racordare (branșament și post/ stație de reglare măsurare) se va încheia un contract de racordare, ulterior emiterii avizului tehnic pentru realizarea conductei.

Atașat prezentei vă transmitem:

- studiul tehnico economic, ce conține:
 - a) datele generale ale investiției;
 - b) schița cu soluția de alimentare;
 - c) devizul general privind cheltuielile necesare realizării obiectivului;
 - d) indicatorii specifici analizei cost-beneficiu.
 - contractul de asociere pentru realizarea extinderii de conductă;
 - contractul de comodat pentru preluarea în folosință de către E.ON Distribuție România S.A. a obiectivelor/conductelor puse în funcțiune.

Președintele Consiliului de
Administrație
Frank Hajdinjak

Directori Generali
Torsten Röglin DG
Carmen Teona Oltean (adj.)
Simona Mihaela Ciocan
Covaliu (adj.)
Petre Radu (adj.)

Sediul Central: Târgu Mureș
CUI: 10976687
Atribut fiscal: RO
J26/326/08.06.2000


Banca BRD Târgu Mureș
IBAN:
RO11BRDE270SV27540412700
Capital Social Subscris și Vărsat:
773.257.777,5 RON

Vă rugăm ca în termen de 60 de zile să ne transmiteți contractele semnate, în mod contrar, studiul tehnico-economic își va pierde valabilitatea.

Acordarea ulterioară a accesului la sistemul de distribuție se va face în urma unei noi solicitări.

Cu respect,




Veronica Mezo
Specialist Acces la rețea

DATE GENERALE ALE INVESTIȚIEI

conform Anexei 1 din Procedura privind elaborarea studiului tehnico-economic în vederea realizării obiectivelor din sectorul gazelor naturale, aprobată prin Ordinul ANRE 104/2015

Nr. crt.	Informații referitoare la locul de consum	Detaliiere	Mențiuni								
		PRIMARIA PASCANI									
1	Solicitanți (nume și prenume/ denumire)										
2	Tip client casnic/noncasnic	casnic									
3	Producator/OSD	nu e cazul									
4	Acord de acces la sistem (numărul, data)										
5	Amplasament viitoare locuri de consum	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">Localitate</td> <td style="width: 50%;">PASCANI</td> </tr> <tr> <td>Strada</td> <td>LIBERTATII</td> </tr> <tr> <td>Nr.</td> <td>F.N.</td> </tr> <tr> <td>Judet</td> <td>IASI</td> </tr> </table>	Localitate	PASCANI	Strada	LIBERTATII	Nr.	F.N.	Judet	IASI	
Localitate	PASCANI										
Strada	LIBERTATII										
Nr.	F.N.										
Judet	IASI										
6	Debit solicitat (mc/h)										
7	Debitul de perspectivă (mc/h)	100,00									
Nr. crt.	Informații referitoare la conducta existentă	Detaliiere	Mențiuni								
1	Amplasament conductă	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">Localitate</td> <td style="width: 50%;">PASCANI</td> </tr> <tr> <td>Strada</td> <td>LIBERTATII</td> </tr> <tr> <td>Judet</td> <td>IASI</td> </tr> </table>	Localitate	PASCANI	Strada	LIBERTATII	Judet	IASI			
Localitate	PASCANI										
Strada	LIBERTATII										
Judet	IASI										
2	Material conductă	otel									
3	Diametru/Lungime	168mm									
4	Regim presiune	presiune redusa									
5	Tip teren/tip carosabil în zona de cuplare	drum pietruit (piatra cubica + balast)									
6	Proprietate teren pe care este amplasata conducta în punctul de cuplare*	public									
		intravilan									

Nr. crt.	Informații referitoare la obiectivul propus	Detaliere		Mențiuni
1	Amplasament conductă	Localitate	PASCANI	
		Strada	LIBERTATII	
		Județ	IASI	
2	Material conductă	polietilena PE 100		
3	Diametru/Lungime	90mm/300m		
4	Regim presiune	presiune redusa		
5	SRM/ SRS	Qmax		
		P _i min/P _i max		
		P _e min/P _e max		
6	Tip teren/tip carosabil - lungime	beton sau asfalt cu infrastructura de balast		
		drum pietruit (piatra cubica + balast)	300m	
7	Proprietate teren pe care este amplasat obiectivul*	public		

* informație validată prin Certificatul de urbanism emis de autoritățile competente

EXTINDERE CONDUCTA PRESIUNE REDUSA
LOC. PASCANI JUD. PASCANI
BENEFICIAR PRIMARI PASCANI

NI 97237

LEGENDA

- conducta proiectata presiune redusa
- conducta existenta presiune redusa

NOTA

pe tronsoane sunt trecute diametrele interioare ale conductelor

SERVICIU INGINERIE
TOROK ZSOMBOR
4179/15.06.2016

