



ANUNȚ

privind disponibilitatea unor instalații termice pentru transfer interinstituțional

În conformitate cu prevederile H.G. 841/1995, Ordin 3015/2010 și ale Codului administrativ (OUG 57/2019), UAT Municipiul Pașcani aduce la cunoștință autorităților publice interesate că dețin următoarele bunuri disponibile pentru transfer:

INSTALAȚII DIN CENTRALELE TERMICE DE CARTIER – Anexa A

Bunurile provin din fostele centrale termice ale Municipiului Pașcani, ca urmare a închiderii sistemului centralizat de termoficare. Acestea pot fi **preluate cu titlu gratuit** de alte UAT-uri sau instituții publice, în baza unui protocol de predare-primire, conform prevederilor legale.

Termen-limită pentru transmiterea solicitărilor: 15 / 02 / 2026

Solicitățile se pot depune în scris la Registratura Primăriei Municipiului Pașcani sau la adresa de e-mail: patrimoniul@primariapascani.ro

Persoană de contact:

Nume: Bogdan Lungu

Telefon: 0723 619 029

E-mail: bogdan.lungu@primariapascani.ro



NR: 998
DATA: 15/01/2026
COD: 4026



ANEXA A

CENTRALA TERMICĂ NR. 1 - str. Cronicar Neculce, nr. 12

Nr	Repere	U.M.	Producător	Specificații tehnice	Observatii
1	Cazan apă caldă	3 bc	Weissmann	Turbomat 2900 Kw	
2	Arzător	3 bc	Weishaupt	G50/1-B 4000 Kw	
4					
5	Pompă cazan	4 bc	Grundfos	NB 65 7.5 Kw	
6	Pompă circulație inc R1	1 bc	Grundfos	LPD 7.5 Kw	
7	Pompă circulație inc R2	1 bc	Grundfos	LPD 7.5 Kw	
8	Pompă circulație inc R3	1 bc	Grundfos	LPD 5.5 Kw	
9	Pompă circulație inc R4	1 bc	Grundfos	LPD 5.5 Kw	
10	Pompă preparare acc	1 bc	Grundfos	TDP 100 2.2 Kw	
11	Pompă circulație acc z(p+4)	1 bc	Grundfos	TDP 0.37 Kw	
12	Pompă circulație acc z(p+10)	1 bc	Grundfos	UPSD 1 Kw	
13	Schimbător căldură z(p+4)	1 bc	Vicarb	17 plăci	
14	Schimbător căldură z(p+10)	1 bc	Vicarb	10 plăci	
15	Stație tratare apă adaos	1 bc	Nobel	2x10 m3	
16	Pompă apa adaos	1 bc	Grundfos	CH2 0.69 Kw	
17	Vas apă adaos	1 bc	R.A.G.C.L	5000 L	
18	Vas expansiune	4 bc	CIM Italia	AFE 5000 L	
19	Acumulator acc	4 bc	Tubal Buc.	OL 5000L	
20	Modul el-mag. de dedurizare	3 bc	FAR MING	RED OX 25 W	
21	Unitate detecție av. în conducte	3 bc	CWA SW	CWA 900 11 W	
22	Contor en. termică în CT	1 sis		Sistem integrat XBS Neomologat	
23	Contori energie electrică	2 bc	ABB	YFG 005040112	
24					
25	Tabloul electric de forță	1 bc	KTEE Braș	Pi = 120 Kw	
26	Tabloul de automatizare	1 bc	KTEE Braș		
27					
28					
29	Convertizor frecvență	5 bc	Honeywell	11 Kw	
30	Aerotermă	2 bc		0.5 Kw	
31	Rețea interioară (tevi, flanse, robineti)	1 bc			



CENTRALA TERMICĂ NR. 2 str. N. Iorga, nr. 8,

Nr	Repere	U.M.	Producător	Specificații tehnice	observatii
1	Cazan apă caldă	4 bc	Baltur	1100 Kw	
2	Arzător	4 bc	Baltur	BGN 150 m ³ /h	
4					
5	Pompă cazan	2 bc	Salmson	LRC 2.2 Kw	
6	Pompă circulație inc R1	1 bc	Salmson	JRC 408 4 Kw	
7	Pompă circulație inc R2	1 bc	Salmson	JRC 412 4 Kw	
8	Pompă preparare acc	1 bc	Salmson	JRC 415 9 Kw	
9	Schimbător căldură	1 bc	Vicarb	21 plăci	
10	Schimbător căldură	1 bc	Vicarb	21 plăci	
11					
12					
13	Stație tratare apă adaos	1 bc	Nobel	2x10 m ³	
14	Pompă apa adaos	1 bc	Salmson	Starson 0.65 Kw	
15	Vas apă adaos	1 bc	R.A.G.C.L	5000 L	
16	Vas expansiune	2bc	CIM Ital	5000 L	
17	Modul el-mag. de dedurizare	1 bc	VULCAN	S 100, 8 W	
18	Unitate detecție av. în conducte	2 bc	CWA SW	CWA 900 11 W	
19	Contor en. termică în CT	4 bc	Sontex	Supercal 437	
20	Tabloul electric de forță	1 bc	Duplex Buc	Pi = 95 Kw	
21	Tabloul de automatizare	1 bc	Duplex Buc		
22	Servomotor acționare vane	9 bc	Landys	SQL 40 W	
23	Ventilator aer	1 bc		1 Kw	
24	Rețea interioara (tevi, flanse, robineti)	1 bc			



CENTRALA TERMICĂ NR. 4 str. 22 Decembrie, nr. 7

Nr	Repere	U.M.	Producător	Specificații tehnice	Observatii
1	Cazan apă caldă	3 bc	CHAPE	CX HR2 2900 Kw	
2	Arzător	3 bc	SICMA	RAG GS 380	
4					
5	Pompă cazan	3 bc	Salmson	LRL 412 4 Kw	
6	Pompă circulație inc R1	1 bc	Salmson	RA 2500 3 Kw	
7	Pompă circulație inc R2	1 bc	Salmson	JRC 415 9 kW	
8	Pompă circulație inc R3	1 bc	Salmson	JRC 412 2 Kw	
9	Pompă circulație inc R4	1 bc	Salmson	RA 2500 2 Kw	
10	Pompă circulație inc R5	1 bc	Salmson	DCX 80 1.53 Kw	
11	Pompă preparare acc z(p+4)	1 bc	Salmson	JRC 415 9 Kw	
12	Pompă preparare acc z(p+10)	1 bc	Salmson	JRC 408 4 Kw	
13	Schimbător căldură z(p+4)	1 bc	Vicarb	23 plăci	
14	Schimbător căldură z(p+10)	1 bc	Vicarb	15 plăci	
15	Stație tratare apă adaos	1 bc	Nobel	2x10 m3	
16	Pompă apa adaos	1 bc	Salmson	Starson 1-T/C 0.65Kw	
17	Vas apă adaos	1 bc	R.A.G.C.L	5000 L	
18	Vas expansiune	4 bc	CIMM Ital	5000L	
19	Vas hidrofor	1 bc	ICMAB	OL 5000L	
20					
21	Unitate detecție av. în conducte	4 bc	CWA SW	CWA 900 11 W	
22	Contor en. termică în CT	10 bc	Slumberger	CF50	
23	Contori energie electrică	2 bc	AEE	TR CA 43	
24					
25	Tabloul electric de forță	1 bc	Duplex Buc	Pi = 120 Kw	
26	Tabloul de automatizare	1 bc	Duplex Buc		
27	Servomotor acționare vane	13 bc	Landys	SQL 32,33 20 W	
28					
29	Rețea interioară (tevi, flanșe, robineti)	1 bc			
30					



CENTRALA TERMICĂ NR. 5 str. Garabet Ibrăileanu, nr. 5

Nr	Repere	U.M.	Producător	Specificații tehnice	Observatii
1	Cazan apă caldă	2 bc	Ygnis	Pyronox LD 6000 Kw	
2	Arzător	2 bc	Ygnis	EK 8700 G-RU	
4	Cazan apă caldă	1 bc	Ygnis	Pyronox LR 2150 Kw	
5	Arzător	1 bc	Ygnis	EK 5280 G-RU	
6	Ventilator aer arzător	1 bc	Ygnis	3 Kw	
7					
8	Rețea interioară (tevi, flanșe, robineti)	1 bc			
9					
10	Pompă cazan	3 bc	Grundfos	CLM 150 7.5 Kw	
11	Pompă circulație inc	3 bc	Grundfos	LP 100 18 Kw	
12	Substații scara	30 bc	Pro Energy	Model: Kw	
13					
14	Stație tratare apă adaos	1 bc	Nobel	2 x 30 m3	
15	Pompă apă adaos	1 bc	Grundfos	CH4 1.36 Kw	
16	Vas apă adaos	2 bc	R.A.G.C.L	5000 L	
17	Vas expansiune	2 bc	VAREM	5000 L	
18	Unitate detecție av. în conducte	3 bc	CWA SW	CWA 900 11 W	
19	Contor en. termică în CT	1bc	Slumberger	CF 50	
20	Contor energie electrică CT	1bc	AEM	ISKRA, MT 300	
21					
22	Contor energie electrică cogen.	1bc	Siemens		
23	Tabloul electric de forță	1 bc	KTEE Braș	Pi = 700 Kw	
24	Tabloul de automatizare	1 bc	KTEE Braș		
25	Servomotor acționare vane	7 BC	Siemens	SKC 62	
26	Convertizor frecvență	1 bc	Honeywell	19 Kw	
27	Aerotermă	2 bc	WOLF	LH63 3 kW	
28	Rezervor stocare 12,5 mc	2 buc			
29	Sistem detecție incendiu	1 buc	CERBERUS	CerGas CC 64	
30	Tablou alimentare și comanda cazane	1 buc			



CENTRALA TERMICĂ NR. 6 str. Alea Gradiniței, nr. 6

Nr	Repere	U.M.	Producător	Specificații tehnice	Observatii
1	Cazan apă caldă	3 bc	Weissmann	Turbomat 2900 Kw	
2	Arzător	3 bc	Weishaupt	G50/1-B 4000 Kw	
4					
5	Pompă cazan	4 bc	Grundfos	NB 65 5.5 Kw	
6	Pompă circulație inc R1	1 bc	Grundfos	CDM 200 15 Kw	
7	Pompă circulație inc R2	1 bc	Grundfos	CDM 150 11 Kw	
8	Pompă preparare acc	1 bc	Grundfos	CDM 200 5.5 Kw	
9	Pompă circulație acc z(p+4)	1 bc	Grundfos	LPD 100 3 Kw	
10	Pompă circulație acc z(p+10)	1 bc	Grundfos	UPSD 40 1.65 Kw	
11	Schimbător căldură z(p+4)	1 bc	Vicarb	43 plăci	
12	Schimbător căldură z(p+10)	1 bc	Vicarb	14 plăci	
13	Stație tratare apă adaos	1 bc	Nobel	2x10 m3	
14	Pompă apa adaos	1 bc	Grundfos	CH4 1.69 Kw	
15	Vas apă adaos	1 bc	R.A.G.C.L	5000 L	
16	Vas expansiune	4 bc	CIM Italia	AFE 5000 L	
17	Acumulator acc	5 bc	Tubal Buc.	OL 5000L	
18	Modul el-mag. de dedurizare	bc	FAR MING	RED OX 25 W	
19	Unitate detecție av. în conducte	bc	CWA SW	CWA 900 11 W	
20	Contor en. termică în CT	1 sis		Sistem integrat XBS	
21	Contori energie electrică	2 bc	ABB	YFG 005040112	
22					
23	Tabloul electric de forță	1 bc	KTEE Braș	Pi = 120 Kw	
24	Tabloul de automatizare	1 bc	KTEE Braș		
25	Servomotor acționare vane	bc	Honeywell	ML 16 W	
26	Convertizor frecvență	4 bc	Honeywell	11 Kw	
27	Rețea interioară (tevi, flanșe, robineti)	1 bc			
28					
29					



CENTRALA TERMICĂ NR. 7 str. Aleea 1 Decembrie, nr. 12

Nr	Repere	U.M.	Producător	Specificații tehnice	Observatii
1	Cazan apă caldă	3 bc	CHAPE	CX HR2 2900 Kw	
2	Arzător	3 bc	SICMA	RAG GS 380	
4					
5	Pompă cazan	3 bc	Salmson	LRL 412 4 Kw	
6	Pompă circulație inc R1	1 bc	Grundfos	LP 100 18 Kw	
7	Pompă circulație inc R2	1 bc	Salmson	JRC 412 4 kw	
8	Pompă circulație inc R3	1 bc	Salmson	JRC 412 4 Kw	
9	Pompă circulație inc R4	1 bc	Salmson	JRC 408 3 Kw	
10	Pompă preparare acc	1 bc	Salmson	JRC 415 9 Kw	
11	Pompă circulație acc	1 bc	Salmson	JRC 208 7.5 Kw	
12	Schimbător căldură	1 bc	Vicarb	37 plăci	
13	Schimbător căldură	1 bc	Vicarb	37 plăci	
14	Stație tratare apă adaos	1 bc	Nobel	2x10 m3	
15	Pompă apa adaos	1 bc	Salmson	Starson 1-T/C 0.65Kw	
16	Vas apă adaos	1 bc	R.A.G.C.L	5000 L	
17	Vas expansiune	1 bc	CIMM Ital	5000 L	
18	Vas expansiune	1 bc	Salmson	5000 L	
19	Unitate detecție av. în conducte	4 bc	CWA SW	CWA 900 11 W	
20	Contor en. termică în CT	8 bc	Slumberger	CF50	
21	Rețeaua de transport și distribuție	1 bc	Locstor DK	4857 m preizolată	
22	Tabloul electric de forță	2 bc	Duplex Buc	Pi = 150 Kw	
23	Tabloul de automatizare	1 bc	Duplex Buc		
24	Servomotor acționare vane	8 bc	Landys	SQL 32,33 20 W	
25	Convertizor frecvență	1 bc		19 Kw	
26	Rețea interioară (tevi, flanșe, robineti)	1 bc			
27					
28					



CENTRALA TERMICĂ NR. 8 str. V. Alecsandri, nr. 8

Nr	Repere	U.M.	Producător	Specificații tehnice	Observatii
1	Cazan apă caldă	3 bc	CHAPE	CX HR2 2900 Kw	
2	Arzător	3 bc	SICMA	RAG GS 380	
4					
5	Pompă cazan	3 bc	Salmson	LRL 210 4 Kw	
6	Pompă circulație inc R1	0 bc	Salmson	JRC 412 4 kw	
7	Pompă circulație inc R2	1 bc	Salmson	JRC 412 4 kw	
8	Pompă circulație inc R3	1 bc	Salmson	JRC 408 4 Kw	
9	Pompă circulație inc R4	1 bc	Salmson	DCX 65 1.47 Kw	
10	Pompă preparare acc	1 bc	Salmson	JRC 415 9 Kw	
11	Pompă circulație acc	1 bc	Salmson	JRC 210 7.5 Kw	
12	Schimbător căldură	1 bc	Vicarb	25 plăci	
13	Schimbător căldură	1 bc	Vicarb	25 plăci	
14	Stație tratare apă adaos	1 bc	Nobel	2x10 m3	
15	Pompă apa adaos	1 bc	Salmson	Starson 1-T/C 0.65Kw	
16	Vas apă adaos	1 bc	R.A.G.C.L	5000 L	
17	Vas expansiune	2 bc	CIMM Ital	5000 L	
18	Modul el-mag. de dedurizare	1 bc	Wassertech	12 V 10W	
19	Unitate detecție av. în conducte	4 bc	CWA SW	CWA 900 11 W	
20	Contor en. termică în CT	8 bc	Slumberger	CF50	
21	Sistem de măsură combustibil	1 bc	ACK Paș.	SMG 1.1 2000	
22	Rețeaua de transport și distribuție	1 bc	Locstor DK	2957 m preizolată	
23	Tabloul electric de forță	1 bc	Duplex Buc	Pi = 120 Kw	
24	Tabloul de automatizare	1 bc	Duplex Buc		
25	Servomotor acționare vane	11 bc	Landys	SQL 32,33 20 W	
26	Rețea interioară (tevi, flanse, robineti)	1 bc			
27					



CENTRALA TERMICĂ NR. 9 Str. Aleea M. Eminescu, nr. 3

Nr	Repere	U.M.	Producător	Specificații tehnice	Observatii
1	Cazan apă caldă	3 bc	CHAPE	CX HR2 2900 Kw	
2	Arzător	3 bc	SICMA	RAG GS 380	
4					
5	Pompă cazan	3 bc	Salmson	LRL 210 4 Kw	
6	Pompă circulație inc R1	1 bc	Salmson	JRC 412 4 Kw	
7	Pompă circulație inc R2	1 bc	Salmson	DX 2801 2.6 Kw	
8	Pompă circulație inc R3	1 bc	Salmson	JRC 408 3 Kw	
9	Pompă circulație inc R4	1 bc	Salmson	JRC 412 4 Kw	
10	Pompă preparare acc	1 bc	Salmson	JRC 412 7.5 Kw	
11	Pompă circulație acc	1 bc	Salmson	JRC 208 7.5 Kw	
12	Schimbător căldură	1 bc	Vicarb	37 plăci	
13	Schimbător căldură	1 bc	Vicarb	37 plăci	
14	Stație tratare apă adaos	1 bc	Nobel	2x10 m3	
15	Pompă apa adaos	1 bc	Salmson	Starson 1-T/C 0.65Kw	
16	Vas apă adaos	1 bc	R.A.G.C.L	5000 L	
17	Vas expansiune	2 bc	CIMM Ital	5000 L	
18	Modul el-mag. de dedurizare	1 bc	Wassertech	12 V 10W	
19	Unitate detecție av. în conducte	3 bc	CWA SW	CWA 900 11 W	
20	Contor en. termică în CT	8 bc	Slumberger	CF50	
21	Rețeaua de transport și distribuție	1 bc	Locstor DK	3218 m preizolată	
22	Tabloul electric de forță	1 bc	Duplex Buc	Pi = 120 Kw	
23	Tabloul de automatizare	1 bc	Duplex Buc		
24	Servomotor acționare vane	11 bc	Landys	SQL 32,33 20 W	
25	Corpuri iluminat	22 bc		LFA 40 W	
26	Prize elec. pentru consum propriu	6 bc		10 A, 220 V	
27	Pompa circulație acc. 7,5 kw	1 buc			
28	Rețea internă (tevi, flanse	1 bc			



CENTRALA TERMICĂ NR. 10 str. Grădiniței, nr. 23A

Nr	Repere	U.M.	Producător	Specificații tehnice	
1	Cazan apă caldă	3 bc	Weissmann	Paromat 1900 Kw	
2	Arzător	3 bc	Weishaupt	G9 4000 Kw	
4					
5	Pompă cazan	4 bc	Grundfos	NB 50-125 4Kw	
6	Pompă circulație inc R1	1 bc	Grundfos	CDM 150-242 7,5Kw	
7	Pompă circulație inc R2	0 bc	Grundfos	LPD 100-125 4Kw	
8	Pompă circulație inc R3	0 bc	Grundfos	LPD100-125 4Kw	
9	Pompă preparare acc	1 bc	Grundfos	LMD 100-200 3Kw	
10	Pompă circulație acc	1 bc	Grundfos	UPS 50-180 3Kw	
11	Schimbător caldură	1 bc	VICARB	37 plăci	
12					
13	Stație tratare apă adaos	1 bc	Nobel	2x10 m3	
14	Pompă apa adaos	1 bc	Grundfos	CH2 0.69 Kw	
15	Vas apă adaos	1 bc	R.A.G.C.L	5000 L	
16	Vas expansiune	2 bc	CIMM Ital	3500 L	
18	Modul el-mag. de dedurizare	3 bc	FAR MING	RED OX 25 W	
19	Unitate detecție av. în conducte	3 bc	CWA SW	CWA 900 11 W	
20	Contor en. termică în CT	1 sis	KTAE	Sistem integrat XBS	
21	Contori energie electrică	2 bc	ABB	YFG 005040112	
22	Rețeaua de transport și distribuție	1 bc	Locstor DK	2908 m preizolată	
23	Tabloul electric de forță	1 bc	KTEE Braș	Pi = 90 Kw	
24	Tabloul de automatizare	1 bc	KTEE Braș		
25					
26	Servomotor acționare vane	12 bc	Honeywell	ML 16 W	
27	Convertizor frecvență	5 bc	Honeywell	11 Kw	
28	Rețea internă(tevi, flanse, robineti)	1 bc			
29					



CENTRALA TERMICĂ NR. 11 str. Eugen Stamate, nr. 7

Nr	Repere	U.M.	Producător	Specificații tehnice	
1	Cazan apă caldă	2 bc	Weissmann	VITOPLEX 1000 Kw	
2	Arzător	2 bc	Weishaupt	G9 4000 Kw	
4	Cazan apă caldă	2 bc	Weissmann	VITOMAX 2000 Kw	
5	Arzător	2 bc	Weishaupt	G10 4100 Kw	
6					
7	Pompă cazan	2 bc	WILLO	BN 125/250-7.5Kw	
8	Pompă cazan	2 bc	WILLO	IPN 100/160-7.5Kw	
9	Pompă circulație inc R1	1 bc	WILLO	DL80/170-15 Kw	
10	Pompă circulație inc R2	1 bc	WILLO	DPN 100/224-4Kw	
11	Pompă circulație inc R3	1 bc	WILLO	DL 80/160-11Kw	
12	Pompă preparare acc z(p+4)	1 bc	WILLO	TOP-SD 80 1.67 Kw	
13	Pompă circulație z(p+4)	1 bc	WILLO	TOP-SD 50 0.88Kw	
14	Pompă preparare acc z(p+10)	1 bc	WILLO	DPN 125/200-4Kw	
15	Pompă circulație acc z(p+10)	1 bc	WILLO	DPL 80/115-2.2Kw	
16	Schimbător caldura z(p+4)	1 bc	Vicarb	65 placi	
17	Schimbător caldura Z(P+10)	1 bc	Vicarb	39 placi	
18	Stație tratare apă adaos	1 bc	Nobel	2x10 m3	
19	Pompă apa adaos	1 bc	WILLO	CH2 0.69 Kw	
20	Vas apă adaos	1 bc	R.A.G.C.L	5000 L	
21	Vas expansiune	2 bc	REFLEX	5000 L	
24	Hidromodul apa rece	1 bc	WILLO	MVI 1604 3x2.5 kW	
25					
26	Modul el-mag. de dedurizare	3 bc	FAR MING	RED OX 25 W	
27	Unitate detecție av. în conducte	2 bc	CWA SW	CWA 900 11 W	
28	Contor en. termică în CT	1 sis		Sistem integrat XBS	
29	Contori energie electrică	2 bc	ABB	YFG 005040112	
30	Rețeaua de transport și distribuție	1 bc	Locstor DK	2968 m preizolata	
31	Tabloul electric de forță	1 bc	KTEE Braș	Pi = 120 Kw	
32	Tabloul de automatizare	1 bc	KTEE Braș		
33	Servomotor acționare vane	12 bc	Honeywell	ML 16 W	
34	Convertizor frecvență	5 bc	Honeywell	18 Kw	
35	Rețea internă (tevi, flanșe, robineti)	1 bc			



CENTRALA TERMICĂ NR. 12 str. Vatra, nr. 59A

Nr	Repere	U.M	Producător	Specificații tehnice	Observatii
1	Cazan apă caldă	2 bc	Weissmann	Paromat 1100 Kw	
2	Arzător	2 bc	Weishaupt	110 Kw	
5					
6	Pompă cazan	1 bc	Grundfos	250 W	
7	Pompă circulație acc	1 bc	Grundfos	UPS 50-180 3Kw	
8	Boiler ACM 1000 L	2 bc	Weissmann	1000 L	
9	Hidromodul apă adaos	1 bc		1x2 Kw	
10	Tabloul electric de forță	1 bc	KTEE Braș	Pi = 90 Kw	
11	Rețea interioară (teava, flanse, robineti)	1 bc			

Primar

Marius Nicolae Pintilie

AVIZAT:

Compartiment Juridic si Contencios

Compartiment Economic

Compartiment Patrimoniu si Contracte

